

รายละเอียดการชี้แจงข้อสอบถามข้อมูล
การจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2566

ข้อสอบถาม

1. รายละเอียดการยื่นเอกสารเสนอราคา

5. เอกสาร รายละเอียดประกอบแบบ ข้อ 1. ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ 1.2 ขอบเขตของงาน

1.2.6 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายการวัสดุที่ใช้ในงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานปรับปรุงทั้งหมด โดยให้แนบรายละเอียดของวัสดุพร้อมกับวันเสนอราคา

ตามเอกสารประกวดราคาฯ ข้อ 4. การเสนอราคา

ข้อ 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วันยื่นเสนอราคายังไม่ยื่นรายการข้อ 1.2.6 ใช่หรือไม่

ข้อชี้แจง

1. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรายละเอียดตามข้อ 1.2.6 โดยต้องแนบรายละเอียดของวัสดุพร้อมกับวันเสนอราคา ในวันเสนอราคา

ข้อสอบถาม

1. ภายในอาคารมีฝ้าเพดานหรือไม่ ชนิดไหน
2. ความสูงของอาคาร แต่ละชั้นสูงเท่าไร
3. สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาปกติ หรือต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาอื่น
4. ที่ตู้ MDB ของเดิม มีเบรกเกอร์สำรอง สำหรับตู้ MDB-1 และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องน้ำกลั่น อยู่แล้วหรือไม่? ถ้าไม่มีจะต้องติดตั้งด้วยหรือไม่ (Boq ไม่มีรายการ)

ข้อชี้แจง

1. มีฝ้าเพดาน ทั้งชนิด ทีบาร์ ฉาบเรียบ และบางห้องไม่มีฝ้าเพดาน
2. รายละเอียดความสูงดังนี้
 - ระดับพื้นชั้น 1 ถึงระดับพื้นชั้น 2 สูง 3.50 เมตร
 - ระดับพื้นชั้น 2 ถึงระดับฝ้าเพดาน สูง 3.50 เมตร
 - ระดับฝ้าเพดาน ถึงระดับสันหลังคา สูง 4.60 เมตร
3. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 ช่วงเวลา ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ขึ้นอยู่กับการใช้ห้องของอาจารย์/นักศึกษาและนักวิจัย ทั้งนี้ก่อนปฏิบัติงานต้องจัดทำแผนงานเสนอต่อคณะฯ เพื่อขอเข้าพื้นที่ และกำหนดวันเวลาการเข้าพื้นที่ของแต่ละห้อง
4. มีเบรกเกอร์อยู่ในตู้ MDB ของเดิม อยู่แล้ว ไม่ต้องติดตั้งใหม่แต่ต้องดึงสายเดิมออก เพื่อเดินสายใหม่ตามชนิดและขนาดใน BOQ และแบบแปลน